



OPOMBA:
Zajem zunanjega zraka je izveden iz odprtega hodnika

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum spremembe:	
<div><div><div><div><div><div>J</div><div>E</div><div>nergo</div></div></div><div>Projektiranje in energetska svetovanje</div></div></div><div><div>JENERGO, Jernej Gnidovec s.p.</div><div>Projektiranje in energetska svetovanje</div><div>Cankarjeva ulica 16, 1230 Domžale</div><div>jernej.gnidovec@jenergo.si</div><div>Tel.: 041 594 033</div></div></div>					
Načrt:		STROJNE INŠTALACIJE - PREZRAČEVANJE			
Vsebina:		TLORIS STROJNICE NA KOTI 370,4 M - DOVEDENI ZRAK		Merilo:	1:50
Investitor:		MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana			
Objekt:		LJUBLJANSKI GRAD - TRAKT E - KAZEMATE IN TRAKT D - NIVO 0 IN -2 Grajska planota 1, Ljubljana			
Odg. vodja proj.:		Marija Magdalena Kregar, u.d.i.a.	Id. št.	ZAPS A-0206	Vrsta projekta: PZI
Odg. projektant:		Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	Id. št.	IZS S-0376	Številka načrta: 031521 - S
Projektant:		Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	Id. št.	IZS S-0376	Datum izdelave: junij 2021
Sodelavec:			Id. št.		Številka lista: PR.1

Klimatska naprava KN1
Vdo=8000 m3/h
Vod=8000 m3/h
Hex do=350 Pa
Hex od=300 Pa
P=9,5 kW
U=400 V