


DOPOLNILNA IZENAČITEV POTENCIALA KOPALNICA



IP doza za izenačenje potencialov

- Priključki:
- 1 cev centr. ogrevanja
 - 2 cev kanalizacije
 - 3 odtočna cev umivalnik
 - 4 vodovodne cevi
 - 5 kovinska kad
 - 6 odtočna cev kadi
 - 7 preliv kadi

F		A		B		C		D		E		F	
izdelal	C. Peterlin IZS E-9024	vrsta	proj.dok.	Investitor / Objekt		Vsebinska risba		risba		F		A	
odg. projekt.	mag. B.Glavnik u.d.i.e., E-0002	PZI		MOI, Mestni trg 1, Ljubljana		IZENAČITEV POTENCIALOV		GIP1.0		E		B	
št. načrta	ELD-17-062-50			Ljubljanski grad, trakt M, trgovina				list 2/		D		C	
datum	november 2017									C		B	